

Määritykset	Yksikkö	määrä	Tulos ka.	Max./Min.	STM:n laatuvaatimus tai suositus
Mikrobiologiset analyysit					
Koliformiset	pmy/100 ml	17		0	0
E.coli	pmy/100 ml	17		0	0
Koliformiset	MPN/100 ml	16		0	0
E.coli	MPN/100 ml	16		0	0
Heterotrofiset bakteerit 22 C	pmy/ml	33	4,2	0 - 49	ei epätavallisia muutoksia
Enterokokit	pmy/100 ml	6		0	0
Haju		9		Hajuton	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä
Maku		9		Ei huomautettavaa	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä
pH		9	7,9	6,6 - 8,7	6,5 - 9,5
Sähkönjohtavuus	µS/cm		92,6	59 - 130	≤ 2500
Sameus	FTU			<0,15 - 0,18	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä
CODMn	mg/l	6		<0,5 - 12	
Kloridi	mg/l	3	1,5	1,4 - 1,6	≤ 250
Sulfaatti	mg/l	6	3,2	1,9 - 6,8	≤ 250
Alumiini	µg/l	3	6,2	5,4 - 7,7	≤ 200
Rauta Fe	µg/l	9		<2,5 - 4,4	≤ 200
Mangaani Mn	µg/l	9		<0,2 - 2,4	≤ 50
Kokonaiskovuus	mmol/l	6	0,7	0,24 - 2,4	
Ammonium	mg/l	1		<0,01	≤ 0,5
Alkaliteetti	mmol/l	5	0,6	0,46 - 0,82	
Happi, liuennut (O ₂):mg/l	mg/l	2		8,0 - 11	
Hiilidioksidi (CO ₂), vapaa:mg/l	mg/l	5		<1	
Nitraattityppi (NO ₃ -N):mg/l	mg/l	5		0,03 - 0,049	
Nitriitti:mg/l	mg/l	3		<0,01	≤ 0,5
Väri	Pt/l	9		<5	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä